

Свердловская область
МО Красноуфимский округ
Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
«Крыловская средняя общеобразовательная
школа»

623314, Свердловская область,
Красноуфимский район, с.Крылово,
ул.Гагарина, 4

Тел.: (34394)6-81-30

E-mail: krilovskaja_sosh@mail.ru

ИНН/КПП 6619007034/661901001

Исх. № 74 от «15» сентября 2017г.

Заведующему аппарату управления
МОУО МО Красноуфимский округ
Могильникову И.П.
Директора МКОУ «Крыловская
СОШ»
Крыловой Ж.Г.

План по устранению предписаний МКОУ «Крыловская СОШ»

№ п/п	Содержание мероприятия	№ нормативного документа	срок
1.	Замена светильников	2.4.2.2821-10 2.2.1/2.1.1.1278-03	10.10.2017г.
2.	Частичная замена оконных блоков в здании МКОУ «Крыловская СОШ»	2.4.2.2821-10	01.08.2014г. 10.10.2017г.
3.	Установка дополнительного водонагревателя в моечной МКОУ «Крыловская СОШ»	2.4.5.2409-08	10.10.2017г.
4.	Установка на пищеблоке МКОУ «Крыловская СОШ» цельнометаллических столов	2.4.1.3049-13	10.10.2017г.

Примечание:

1. Искусственное освещение в кабинетах химии, краеведения, литературы, библиотеки в МКОУ «Крыловская СОШ» не соответствует требованиям СанПиНа, что подтверждается протоколами измерений уровня освещенности. Предписание № 13/2016-224 от 11.04.2016г. п.9 «Обеспечить соответствие уровней искусственного освещения в образовательной организации в кабинетах краеведения, химии, литературы требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». П.19 «В кабинете литературы, кабинете краеведения и кабинете химии систему общего освещения обеспечивать потолочными светильниками с люминесцентными лампами и светодиодами. Предусматривается освещение с использованием ламп по спектру излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый». Соответственно, на исполнение предписания необходима сумма 57477 рублей (копия сметы прилагается).